




SECTION



"A" 상세도 SC_2:1



PLAN



TANK STEEL WELDING DETAIL

NOZZLE SCHEDULE						
NO.	SIZE	Q'TY	RATING & FACING	NOZZLE NECK	RENIF. PAD	DESCRIPTION
1	125A	1	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	주입관
2	100A	1	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	송유관(액중)
3	100A	1	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	TLG
4	100A	1	-	SCH.80	NO	송유관(액중)
5	65A	1	-	SCH.80	YES	통기구
6	50A	1	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	계측관
7	65A	1	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	검지관
8	65A	4	KS 10K SO, RF	SCH.80	YES	보강관
9	1140A	1	-	STEEL 6t	YES	가이드

CAPACITY TABLE (33,000L)							
	지름 (MM)	길이 (MM)	최대용량 (ℓ)	공제량 (%)	중량 (KG)	두께 (MM)	FRP두께 (MM)
33,000L (165 D/M)	2,900	5,400	35,650	7.43	-	8	3.2

	대현이앤아이(주) TEL. 본사(02) 569-7566 공장(043) 882-4391	PROJECT TITLE (사업명칭)			REV. △				
	NAME OF DRAWING (도면명) UNDERGROUND STORAGE	DRAWN BY (제도)	APPROVED BY (승인)		REV. △				
		DESIGNED BY (설계)	CHECKED BY (심사)		REV. △				
SCALE (축척) (A1) NONE (A3) NONE	DRAWING NO. (도면번호) C9710-STD-02	DATE (일자)			REV. NO	DESCRIPTION	PRE'D	CHK'D	DATE